

Bolewice dnia 26.07.2021

Gminny Zakład Komunalny  
ul. Polna 1  
64 – 305 Bolewice

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla miejscowości Grudna-Błaki-Lewiczynek, gm. Miedzichowo”

Odpowiedz na zapytanie do treści SIWZ

Pytanie:

Czy całość zadania można zrealizować metodą horyzontalnego przewiertu?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza realizację całości zadania metodą przewiertu horyzontalnego z wyłączeniem miejsc montażu armatury wodociągowej.

Daniel Gajewski  
Kierownik GZK w Bolewicach