

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

[www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl](http://www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl)  
[sekretariat@psse-nowy-tomysl.pl](mailto:sekretariat@psse-nowy-tomysl.pl)  
[psse.nowy-tomysl@pis.gov.pl](mailto:psse.nowy-tomysl@pis.gov.pl)

W NOWYM TOMYŚLU  
Urząd Gminy Miedzichowo  
41161/2021  
2021-09-01  
ilość załączników .....  
podpis .....

pl. Niepodległości 4  
64-300 Nowy Tomyśl  
NIP 788 10 17 902  
REGON 631730

ON-HK.903.10.2.2021

Nowy Tomyśl, dnia 01.09.2021r.

P. Kacior

Gminny Zakład Komunalny  
ul. Polna 1  
64-305 Bolewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu w związku z otrzymanym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr N/1754/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 26.08.2021r. próbki wody pobranej dnia 16.08.2021r. ze Stacji Uzdatniania Wody wodociągu publicznego Bolewice, w której stwierdzono przekroczenie parametru fizykochemicznego tj. manganu w ilości 66 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l) poleca podjęcie działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz ponowne pobranie próbek wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach oraz sieci wodociągowej w zakresie przekroczonego parametru fizykochemicznego tj. manganu celem potwierdzenia skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych, a także niezwłoczne przekazanie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych do tutejszego Organu.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny

*mgr inż. Walerian Silski*  
*mgr higieny i epidemiologii*

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski  
ul. Poznańska 33  
64 – 300 Nowy Tomyśl
2. Wójt Gminy Miedzichowo  
ul. Poznańska 12  
64-361 Miedzichowo

D.K.

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI