

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU

www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
sekretariat@psse-nowytomysl.pl
/pssenowytomysl/SkrytkaESP
psse.nowytomysl@pis.gov.pl

Urząd Gminy Miedzichowo

pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
NIP 788 10 17 902
REGON 631730

1854/2022
2022-03-09
liczba załączników

ON-HK.903.9.3.2021

Nowy Tomyśl, dnia 09.03.2022r.

Gminny Zakład Komunalny
ul. Polna 1
64-305 Bolewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach 13.09.2021r., 30.09.2021r. 24.01.2022r. oraz 24.02.2022r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminny Zakład Komunalny, ul. Polna 1, 64-305 Bolewice z **wodociągu publicznego Miedzichowo:**

- sprawozdanie z badań nr SB/98937/09/2021 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 20.09.2021r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr SB/98938/09/2021 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 20.09.2021r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Warszawska 2, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr SB/106186/10/2021 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 04.10.2021r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr SB/07285/01/2022 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 28.01.2022r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr SB/18531/02/2022 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 28.02.2022r. próbki wody z sieci – Urząd Gminy, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr SB/18532/02/2022 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 28.02.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Warszawska 2, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr SB/18529/02/2022 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 28.02.2022r. próbki wody z sieci – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 6, 64-361 Miedzichowo,

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

informuje, że

przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych dnia 13.09.2021r. ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci wodociągu publicznego Miedzichowo **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. manganu w ilości 245µg/l oraz 455 µg/l (dopuszczalna wartość 50 µg/l). W związku z powyższym zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze i pobrał ponownie próbkę wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągu publicznego Miedzichowo w dniu 30.09.2021r. Przeprowadzone badania laboratoryjne pobranej próbki wody nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej dnia 24.01.2022r. z sieci w/w wodociągu **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 °C ± 2° po 72h w ilości >300 jtk/1ml (wartość dopuszczalna 200 jtk/1ml) W związku z powyższym zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze i pobrał ponownie próbki wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci wodociągu publicznego Miedzichowo w dniu 24.02.2022r. Przeprowadzone badania laboratoryjne pobranych próbek wody nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

Jakość wody z wodociągu publicznego Miedzichowo **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu z dnia 03.08.2016r. znak sprawy: ON-HK-420-1-21/15 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Wójt Gminy Miedzichowo
ul. Poznańska 12
64-361 Miedzichowo
3. a/a

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP78625354

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W MIEDZICHOWIE
Identyfikator adresata: 2st817hrm4
Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA , NOWY TOMYŚL
Identyfikator nadawcy: Sanepid
Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-03-09T11:42:55.666
Data wytworzenia poświadczenia: 2022-03-09T11:42:55.666
Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK113540329

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło
Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartość informacji uzupełniającej: 113540329

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie
Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-cc5deab83b1fe29faebe05adffcba127 :

referencja ID-6f8a0d9ad41f7ab1d208f7513d592cb4 : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-af94d2c5ded492a0ce2419834410b528

