



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Tomyszu

ON-HK.903.44.2.2022

WPŁYNEŁO
Urząd Gminy Miedzichowo
4654/2022
2022-07-27

ilość załączników

podpis

Nowy Tomyśl, dnia 27.07.2022 r.

7. Lipińska

Anna Agaciak
Rancho „COLORADO”
Agaciak Anna
Trzciel-Odbudowa
64-361 Miedzichowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyszu w związku z otrzymanym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr N/1756/2022/LB-WG/PM/ z dnia 20.07.2022 r. Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań, próbki wody pobranej dnia 11.07.2022 r. z sieci Indywidualnego Ujęcia Wody Rancho „COLORADO” – łazienka przy Sali bankietowej, w której ponownie stwierdzono przekroczenie parametru organoleptycznego tj. mętność w ilości 7,4 NTU (wartość dopuszczalna wynosi do 1,0 NTU), **poleca podjęcie działań naprawczych** w celu doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Szczegółowy opis przeprowadzonych działań naprawczych należy niezwłocznie przedstawić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyszu.

Jednocześnie po przeprowadzeniu działań naprawczych **należy pobrać ponownie próbkę wody do badań laboratoryjnych** ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z ww. punktu na sieci w zakresie przekroczonego parametru tj. **mętności oraz dodatkowo żelaza i manganu**, celem potwierdzenia skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych, a także niezwłocznie przekazać uzyskane wyniki badań laboratoryjnych do tutejszego Organu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

mgr inż. Walerian Silski
mgr higieny i epidemiologii

niepodległa

POLSKA
STURDIE ODZYŻWIENIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyszu
pl. Niepodległości 4 | 64 – 300 Nowy Tomyśl
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4420800
sekretariat.psse.nowytomysl@sanepid.gov.pl
NIP 788-10-17-902 | REGON 000631730
www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
/Sanepid/SkrytkaESP

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Wójt Gminy Miedzichowo
ul. Poznańska 12
64 – 361 Miedzichowo
3. a/a

D.K.M.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP87433484

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W MIEDZICHOWIE

Identyfikator adresata: 2st817hm4

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA , NOWY TOMYŚL

Identyfikator nadawcy: Sanepid

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-07-27T09:26:32.580

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-07-27T09:26:32.581

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK126783569

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 126783569

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-a2233be1d10abc45f6a7e57d78147a81 :

referencja ID-025c9120bf218379c6c95f16897dacc3 : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-27a49020fbb195c97b24898592d9d059

ścis. 0637.37-2012

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU

www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
sekretariat@psse-nowytomysl.pl
[pssenowytomysl@skrytkaESP](mailto:pssenowytomysl@skrytkaesp.pis.gov.pl)
psse.nowytomysl@pis.gov.pl

28401 2022
2022 -04- 29
ilosc załączników
podpis

pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
NIP 788 10 17 902
REGON 631730

ON-HK.903.44.1.2022

Nowy Tomyśl, dnia 29.04.2022r.

OKRESOWA OCENA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z indywidualnego ujęcia wody RANCHO „COLORADO” za rok 2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.) art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po analizie sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę indywidualnego ujęcia wody RANCHO „COLORADO” Agaciak Anna, Trzciel - Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo.

stwierdza
przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody RANCHO „COLORADO”.

W 2021r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pełnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu, a także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę ww. indywidualnego ujęcia wody, pobrano łącznie 5 próbek wody. Próbkę wody zostały pobrane w wyznaczonych punktach zgodności w ramach realizacji harmonogramu poboru próbek wody uzgodnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu.

Analizy jakości wody dokonano w oparciu o informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wśród pobranych próbek wody zakwestionowano 4 próbki pobrane ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci indywidualnego ujęcia wody RANCHO „COLORADO” Agaciak Anna, Trzciel - Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo ze względu na pojedyncze przekroczenia parametru organoleptycznego tj. mętność oraz parametrów fizykochemicznych tj. manganu i żelaza. Stwierdzone ww. przekroczenia dopuszczalnych wartości parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wystąpiły krótkotrwale i nie stanowiły istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W przypadku przekroczenia zarządzający indywidualnym ujęciem wody podejmował natychmiastowe działania naprawcze zmierzające

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzano wykonaniem badań laboratoryjnych. W 2021r. nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwanie przekroczeń badanych parametrów. Pozostałe próbki wody w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniały wymagania określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). W ocenie końcowej woda z indywidualnego ujęcia wody RANCHO „COLORADO” Agaciak Anna, Trzciel -Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo w 2021r. spełniała wymagania określone w ww. rozporządzeniu w zakresie oznaczonych parametrów.

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 12.07.2018r. znak sprawy: ON-HK-420-4-7/18 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

*mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiologii*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Miedzichowo
ul. Poznańska 12
64 – 361 Miedzichowo
2. a/a

Do wiadomości:

1. Anna Agaciak
Rancho „COLORADO”
Anna Agaciak
Trzciel – Odbudowa 14a
64-361 Miedzichowo

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP82059722

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W MIEDZICHOWIE

Identyfikator adresata: 2st817hrm4

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA , NOWY TOMYŚL

Identyfikator nadawcy: Sanepid

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-04-29T13:15:46.891

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-04-29T13:15:46.891

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK118713871

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 118713871

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-4d3f6d21e2e30c009fc67b24a65b68c7 :

referencja ID-fc7499dc30b566a155cf955d16e9724a : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-0e99c255db8ef7601956efcb85a10644

101, 0637, 33, 2022

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU**

www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
sekretariat@psse-nowytomysl.pl
/pssenowytomysl/SkrytkaESP
psse.nowytomysl@pis.gov.pl

Urząd Gminy Miedzichowo
28391.2022
2022-04-29
ilość załączników

podpis

pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
NIP 788 10 17 902
REGON 631730

ON-HK.903.23.3.2021

Nowy Tomyśl, dnia 29.04.2022r.

Anna Agaciak
Rancho „COLORADO”
Anna Agaciak
Trzciel – Odbudowa 14a
64-361 Miedzichowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn.zm.) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych dnia 13.07.2021r., 16.08.2021r. oraz 20.04.2022r. w ramach kontroli wewnętrznej przez Rancho „COLORADO” Anna Agaciak Trzciel – Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo, a także z protokołami poboru próbek wody pobranych dnia 18.10.2021r. i 21.02.2022r. oraz wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek z **indywidualnego ujęcia wody Rancho „COLORADO”**:

- sprawozdanie z badań nr SB/73595/07/2021 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyzna z dnia 20.07.2021r. próbki wody z sieci- kuchnia Rancho „COLORADO” Anna Agaciak Trzciel – Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr SB/73597/07/2021 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyzna z dnia 20.07.2021r. próbki wody z sieci- łazienka przy Sali bankietowej Rancho „COLORADO” Anna Agaciak Trzciel- Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr SB/86678/08/2021 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyzna z dnia 20.08.2021r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Rancho „COLORADO” Anna Agaciak Trzciel- Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr N/2404/2021/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 25.10.2021r próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Rancho „COLORADO” Anna Agaciak Trzciel – Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr N/2404/2021/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 25.10.2021r próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Rancho „COLORADO” Anna Agaciak Trzciel – Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr N/364/2022/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 28.02.2022r próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Rancho „COLORADO” Anna Agaciak Trzciel – Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo,

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

- sprawozdanie z badań nr N/364/2022/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 28.02.2022r próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Rancho „COLORADO” Anna Agaciak Trzciel – Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr SB/43764/04/2022 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 26.04.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody Rancho „COLORADO” Anna Agaciak Trzciel – Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo,

informuje, że

przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych dnia 13.07.2021r. z sieci Indywidualnego Ujęcia Wody RANCHO „COLORADO” Agaciak Anna, Trzciel – Odbudowa 14a, 64-361 Miedzichowo, **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. manganu w ilości 54,6 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l) oraz parametru organoleptycznego tj. mętność 2,06 NTU (zalecany zakres do 1,0 NTU) .

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych właściciel indywidualnego ujęcia wody ponownie pobrał dnia 16.08.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody Indywidualnego Ujęcia Wody Rancho „COLORADO”. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały ponownie przekroczenia parametru fizykochemicznego tj. mangan w ilości 235 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l) oraz parametru organoleptycznego tj. mętność w ilości 2,04 NTU (zalecany zakres do 1,0 NTU) oraz przekroczenie parametru fizykochemicznego tj. żelazo w ilości 406 µg/l (wartość dopuszczalna 200µg/l).

W związku z powyższym tutejszy Organ w ramach nadzoru sanitarnego pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych dnia 18.10.2021r. ze Stacji Uzdatniania Wody omawianego ujęcia wody. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia parametru fizykochemicznego tj. manganu, natomiast w dalszym ciągu wykazały przekroczenia parametru organoleptycznego tj. mętność w ilości 7,5 NTU (zalecany zakres do 1,0 NTU) oraz parametru fizykochemicznego tj. żelazo w ilości 883 µg/l (wartość dopuszczalna 200µg/l).

Po przeprowadzeniu kolejnych działań naprawczych właściciel indywidualnego ujęcia wody ponownie pobrał dnia 20.04.2022r. w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody do badań laboratoryjnych ze Stacji Uzdatniania Wody Indywidualnego Ujęcia Wody Rancho „COLORADO”. Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody z ww. ujęcia nie wykazały już przekroczenia powyższych parametrów.

W ocenie końcowej, w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, jakość wody spełnia wymagania określone w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu z dnia 12.07.2018r. znak sprawy: ON-HK-420-4-7/18 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Załączniki – 4

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64 – 300 Nowy Tomyśl
2. Wójt Gminy Miedzichowo
ul. Poznańska 12
64 – 361 Miedzichowo
3. a/a

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiologii

M.S.

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP82059722

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W MIEDZICHOWIE

Identyfikator adresata: 2st817hrm4

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA , NOWY TOMYŚL

Identyfikator nadawcy: Sanepid

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-04-29T13:15:46.891

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-04-29T13:15:46.891

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK118713871

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 118713871

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-4d3f6d21e2e30c009fc67b24a65b68c7 :

referencja ID-fc7499dc30b566a155cf955d16e9724a : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-0e99c255db8ef7601956efcb85a10644

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU

www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
sekretariat@psse-nowytomysl.pl
/psse.nowytomysl/SkrytkaESP
psse.nowytomysl@pis.gov.pl

Urząd Gminy Miedzichowo

2184 | 2022
2022 -03- 24

pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
NIP 788 10 17 902
REGON 631730

ilość załączników

ON-HK.903.23.3.2021

Nowy Tomyśl, dnia 24.03.2022r.

Anna Agaciak
Rancho „COLORADO”
Agaciak Anna
Trzciel-Odbudowa
64-361 Miedzichowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu w związku z otrzymanym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr N/2404/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 25.10.2021r. Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań próbki wody pobranej dnia 18.10.2021r. z Stacji Uzdatniania Wody Indywidualnego Ujęcia Wody Rancho „COLORADO”, dotyczącym przekroczeń parametru fizykochemicznego tj. żelazo w ilości 883 µg/l (wartość dopuszczalna wynosi ≤ 200 µg/l), **nadal poleca podjęcie działań naprawczych** w celu doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Szczegółowy opis przeprowadzonych działań naprawczych należy niezwłocznie przedstawić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu.

Jednocześnie po przeprowadzeniu ww. działań **należy ponownie pobrać próbkę wody do badań laboratoryjnych** z ww. punktu w zakresie przekroczonego parametru tj. **żelaza**, celem potwierdzenia skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych, a także niezwłocznie przekazać uzyskane wyniki badań laboratoryjnych do tutejszego Organu.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Wójt Gminy Miedzichowo
ul. Poznańska 12
64 – 361 Miedzichowo
3. a/a

M.S.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP79700854

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W MIEDZICHOWIE

Identyfikator adresata: 2st817hm4

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA , NOWY TOMYŚL

Identyfikator nadawcy: Sanepid

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-03-24T12:25:39.320

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-03-24T12:25:39.320

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK115168968

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 115168968

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-4cb8263eec676d3b6ecd9effa17c4dce :

referencja ID-84ad28270fd827397002de3ffe668db2 : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-892d4a1f5b745fc8b9e3bdd72ed2708b

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W NOWYM TOMYŚLU

Urząd Gminy Miedzichowo

51001 2021
2021-10-27

ilość załączników

BR

www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
sekretariat@psse-nowytomysl.pl
/psse-nowytomysl/SkrzynkaESP
psse.nowytomysl@pis.gov.pl

pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
NIP 788 10 17 902
REGON 631730

ON.HK.903.23.3.2020

Nowy Tomyśl, dnia 27.10.2020r.

Anna Agaciak
Rancho „COLORADO”
Agaciak Anna
Trzciel-Odbudowa
64-361 Miedzichowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu w związku z otrzymanym sprawozdaniem z badań laboratoryjnych nr N/2404/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 25.10.2021r. Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań próbki wody pobranej dnia 18.10.2021r. z Stacji Uzdatniania Wody Indywidualnego Ujęcia Wody Rancho „COLORADO”, dotyczącym przekroczeń parametru fizykochemicznego tj. żelazo w ilości 883 µg/l (wartość dopuszczalna wynosi ≤ 200 µg/l) oraz parametru organoleptycznego tj. mętność w ilości 7,5 NTU (wartość dopuszczalna wynosi do 1,0 NTU), **poleca podjęcie działań naprawczych** w celu doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Szczegółowy opis przeprowadzonych działań naprawczych należy niezwłocznie przedstawić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu.

Jednocześnie po przeprowadzeniu ww. działań **należy ponownie pobrać próbkę wody do badań laboratoryjnych** z ww. punktu w zakresie przekroczonych parametrów tj. **żelaza i mętności**, celem potwierdzenia skuteczności przeprowadzonych działań naprawczych, a także niezwłocznie przekazać uzyskane wyniki badań laboratoryjnych do tutejszego Organu.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Wójt Gminy Miedzichowo
ul. Poznańska 12
64 – 361 Miedzichowo
3. a/a

I.H.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Strona 1 z 1



UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP70745299

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W MIEDZICHOWIE

Identyfikator adresata: 2st817hrm4

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA , NOWY TOMYŚL

Identyfikator nadawcy: Sanepid

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2021-10-27T13:32:44.418

Data wytworzenia poświadczenia: 2021-10-27T13:32:44.418

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK102291743

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 102291743

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-2e6c6df2f298f29752d8b63dc1eecba5 :

referencja ID-9062fba76a8560c2161cad5983a79685 : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-15254f4d23dfdc61a761a74f2b15c56

