

DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Świebodzinie w związku z ogłoszonym przetargiem na zadanie : „Przebudowa drogi gminnej w Starym Folwarku” zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ :

- 1) Czy zamawiający wyrazi zgodę, na wykonania warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanym mechanicznie 0/63 mm C90/3 - gr 20 cm, z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm. Należy zastosować kruszywa łamane o uziarnieniu ciągłym stabilizowanym mechanicznie 0/63 mm C90/3 - gr 20 cm.

- 2) Zwracamy się o potwierdzenie, że wykonawca ma wykonać roboty z pozycji przedmiaru nr 4.410 „Montaż słupków hektometrowych monolit, numeracja, fundament, słupek doziemny trapez H=150cm, słupek ma barierę trapez H=150cm, urządzenia odblaskowe obustronne skośne, elementy montażowe„ w ilości 20 szt. Według projektu PSOR należy wykonać dwukrotnie więcej.

Odp: Należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym 40 szt. Słupków hektometrowych.

- 3) Zwracamy się o zamieszczenie dokumentacji z badań geotechnicznych, w oparciu o które przyjęto grupę nośności podłoża nawierzchni G4.

Odp: Inwestor nie posiada badań geotechnicznych. Grupa nośności podłoża została przyjęta na podstawie ogólnodostępnych materiałów będących w zasobie Państwowego Instytutu Geologicznego.