

[0].0632.13.2011

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM TOMYŚLU**

Urząd Gminy Mieozichowo

10951/2022

2022 -03- 02

ilość załączników

podpis

pl. Niepodległości 4
64-300 Nowy Tomyśl
NIP 788 10 17 902
REGON 631730

φ. d. p. i. n. e.
www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl
sekretariat@psse-nowytomysl.pl
[/psse.nowytomysl/SkrytkaESP](mailto:/psse.nowytomysl@skrytkaESP)
psse.nowytomysl@pis.gov.pl

ON-HK.903.10.2.2021

Nowy Tomyśl, dnia 02 .03.2022r.

**Gminny Zakład Komunalny
ul. Polna 1
64-305 Bolewice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych dnia 06.09.2021r., 13.09.2021r. oraz 30.09.2021r. i 24.01.2022r. przez zarządcę wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej, jak również z protokołami poboru próbek wody oraz z wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek wody dnia 24.05.2021r., 16.08.2021r. oraz 15.11.2021r. przez tutejszy Organ **z wodociągu publicznego Bolewice:**

- sprawozdanie z badań nr N/1090/2021/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 31.05.2021r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Polna 1, 64-305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr N/1090/2021/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 02.06.2021r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Polna 1, 64-305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr N/1089/2021/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 31.05.2021r. próbki wody z sieci – Oczyszczalnia ścieków, ul. Młyńska 1, 64 – 305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr N/1089/2021/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 02.06.2021r. próbki wody z sieci – Oczyszczalnia ścieków, ul. Młyńska 1, 64 – 305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr N/1754/2021/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 26.08.2021r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Polna 1, 64-305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr N/1754/2021/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 26.08.2021r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Polna 1, 64-305 Bolewice,

niepodległa

POLSKA
STOLECIE GOSPODARSTWA
NIEPODLEGŁOŚCI

- sprawozdanie z badań nr N/1754/2021/LB-AS/PGC,PLC/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 26.08.2021r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Polna 1, 64-305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr SB/94220/09/2021 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 08.09.2021r. próbki wody z sieci - Przychodnia Zdrowia Panaceum, ul. Parkowa 18, 64-305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr SB/94219/09/2021 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 08.09.2021r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Polna 1, 64-305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr SB/98935/09/2021 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 20.09.2021r. próbki wody z sieci - Bar Monika, Bolewice, 64-305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr SB/98934/09/2021 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 20.09.2021r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Polna 1, 64-305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr SB/106184/10/2021 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 04.10.2021r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Polna 1, 64-305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr SB/106185/10/2021 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 04.10.2021r. próbki wody z sieci – Oczyszczalnia ścieków, ul. Młyńska 1, 64 – 305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr N/2560/2021/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 22.11.2021r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Polna 1, 64-305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr N/2560/2021/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 22.11.2021r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Polna 1, 64-305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr N/2561/2021/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 22.11.2021r. próbki wody z sieci - Przychodnia Zdrowia Panaceum, ul. Parkowa 18, 64-305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr N/2561/2021/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 22.11.2021r. próbki wody z sieci -Przychodnia Zdrowia Panaceum, ul. Parkowa 18, 64-305 Bolewice,
- sprawozdanie z badań nr SB/07286/01/2022 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 28.01.2022r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Polna 1, 64-305 Bolewice,

informuje, że

przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej przez tutejszy Organ dnia 16.08.2021r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach, **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. manganu w ilości 66 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l) W związku z powyższym Zarządca wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych dnia 06.09.2021r. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej przez Gminny Zakład Komunalny dnia 13.09.2021r. ze Stacji Uzdatniania Wody w Bolewicach, **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. manganu w ilości 72,4 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l) W związku z powyższym Zarządca wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej pobrał próbkę wody do badań laboratoryjny dnia 30.09.2021r. Przeprowadzone badania laboratoryjne nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

W ocenie końcowej, w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, jakość wody spełnia wymagania określone w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu z dnia 22.02.2011r. znak sprawy: ON.HK-420/2/10W-3(8)/10 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

mgr inż. Walerian Silski
mgr higieny i epidemiologii

Załączniki – 11

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. Wójt Gminy Miedzichowo
ul. Poznańska 12
64-361 Miedzichowo
3. a/a

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP78095473

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W MIEDZICHOWIE

Identyfikator adresata: 2st817hrm4

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA , NOWY TOMYŚL

Identyfikator nadawcy: Sanepid

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-03-02T14:17:18.649

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-03-02T14:17:18.649

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK112762977

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 112762977

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-24efd096e89b4e54cb24e0ba4bc32214 :

referencja ID-1065a4c5afb90b06a18ba72b0f6fbd89 : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-f6c80230540f66224af6cc9c75b1bb9c

