

nos. 0631.21.2022

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NOWYM TOMYŚLU**

[www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl](http://www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl)  
[sekretariat@psse-nowytomysl.pl](mailto:sekretariat@psse-nowytomysl.pl)  
[/psse-nowytomysl/SkrytkaESP](mailto:/psse-nowytomysl/SkrytkaESP)  
[psse.nowytomysl@pis.gov.pl](mailto:psse.nowytomysl@pis.gov.pl)

Urząd Gminy Miedzichowo

21.03.2022  
2022-03-22

pl. Niepodległości 4  
64-300 Nowy Tomyśl  
NIP 788 10 17 902  
REGON 631730

ilość załączników

ON-HK.903.34.1.2022

Nowy Tomyśl, dnia 21.03.2022r.

**OKRESOWA OCENA**

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z Wodociągu publicznego Miedzichowo za rok 2021**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po analizie sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu publicznego Miedzichowo – Gminny Zakład Komunalny ul. Polna 1, 64-305 Bolewice,

**stwierdza**

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
pochodzącej z Wodociągu publicznego Miedzichowo.**

W 2021r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pełnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu, a także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę ww. wodociągu, pobrano łącznie 6 próbek wody. Próbkę wody zostały pobrane w wyznaczonych punktach zgodności w ramach realizacji harmonogramu poboru próbek wody uzgodnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu.

Analizy jakości wody dokonano w oparciu o informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) oraz zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wśród pobranych próbek wody zakwestionowano 3 próbki pobrane ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci Wodociągu publicznego Miedzichowo ze względu na pojedyncze przekroczenia parametru fizykochemicznego tj. manganu oraz parametru mikrobiologicznego tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22 \pm 2^\circ\text{C}$  po 72h. Stwierdzone ww. przekroczenia dopuszczalnych wartości parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi wystąpiły krótkotrwale i nie stanowiły istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W przypadku przekroczenia zarządzający wodociągiem podejmował natychmiastowe działania naprawcze zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzano

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYWKANIA  
NIEPODLEGŁOŚĆ!

wykonaniem badań laboratoryjnych. W 2021r. nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale przekroczeń badanych parametrów. Pozostałe próbki wody w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniały wymagania określone w załącznikach nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). W związku w powyższym woda z Wodociągu publicznego Miedzichowo w 2021r. spełniała wymagania określone w ww. rozporządzeniu w zakresie oznaczonych parametrów.

Wobec powyższego obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu z dnia 03.08.2016r. znak sprawy: ON-HK-420-1-21/15 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek*  
*specjalista epidemiolog*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Miedzichowo  
ul. Poznańska 33  
64-361 Miedzichowo
2. a/a

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Komunalny  
ul. Polna 1  
64-305 Bolewice

**UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia**

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP79504544

**Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY W MIEDZICHOWIE

Identyfikator adresata: 2st817hrm4

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

**Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie**

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA , NOWY TOMYŚL

Identyfikator nadawcy: Sanepid

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

**Dane poświadczenia**

Data doręczenia: 2022-03-22T11:19:01.146

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-03-22T11:19:01.146

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK114871346

**Dane uzupełniające (opcjonalne)**

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 114871346

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39<sup>1</sup> par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**Dane dotyczące podpisu**

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-6467231156d75f11e5b7711415f97baf :

referencja ID-e49cbe00c151be0a52e382bc5667a4e4 : Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og

%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-937be1eb81d78b87262afe7339be1d3f

