

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W NOWYM TOMYŚLU

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Nowym Tomyślu
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej
- e-mail

61 44-20-800

61 44-20-800

psse.nowytomysl@pis.gov.pl

61 44-20-815; 61 44-20-814

sekretariat@psse-nowytomysl.pl



ON.HK.903.9.2.2020

Nowy Tomyśl, dnia 17.09.2020r.

**Gminny Zakład Komunalny**  
**ul. Polna 1**  
**64-305 Bolewice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, z późn. zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniach 13.07.2020r. oraz 14.08.2020r. przez zarządcę wodociągu, jak również z protokołami poboru próbek wody oraz z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych dnia 10.08.2020r. przez tutejszy Organ z **wodociągu publicznego Miedzichowo**:

- sprawozdanie z badań nr SB/70182/07/2020 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 17.07.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Warszawska 2, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr SB/82596/08/2020 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna z dnia 18.08.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Warszawska 2, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr N/1534/2020/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 18.08.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Warszawska 2, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr N/1534/2020/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 18.08.2020r. próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody ul. Warszawska 2, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr N/1535/2020/LB-WG/PM/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 18.08.2020r. próbki wody z sieci – Urząd Gminy, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo,
- sprawozdanie z badań nr N/1535/2020/LB-WG/PCH/ Laboratorium Badania Wody i Gleby Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 18.08.2020r. próbki wody z sieci – Urząd Gminy, ul. Poznańska 12, 64-361 Miedzichowo,

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**informuje, że**

przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej dnia 13.07.2020r. ze Stacji Uzdatniania Wody wodociągu publicznego Miedzichowo **wykazały przekroczenie** dopuszczalnej wartości parametru fizykochemicznego tj. manganu w ilości 130 µg/l (dopuszczalna wartość 50 µg/l).

W związku z powyższym zarządca wodociągu przeprowadził działania naprawcze i pobrał ponownie próbkę wody do badań laboratoryjnych w dniu 14.08.2020r. Przeprowadzone badania laboratoryjne pobranej próbki wody nie wykazały przekroczenia ww. parametru.

Jakość wody z wodociągu publicznego Miedzichowo **spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu z dnia 03.08.2016r. znak sprawy: ON-HK-420-1-21/15 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego

*mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek*  
*specjalista epidemiologii*

Załączniki – 4

Do wiadomości:

1. Starosta Nowotomyski  
ul. Poznańska 33  
64-300 Nowy Tomyśl
2. Wójt Gminy Miedzichowo  
ul. Poznańska 12  
64-361 Miedzichowo
3. a/a