

Dotyczy: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Grudna i Miedzichowo”  
Znak sprawy: IZP.271.4.2020

## PYTANIE

W książce przedmiarów, w pozycji 7 został wprowadzony KNR 231-01-14-07, który według katalogu jest opisany w następujący sposób: „Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm”.

W przedmiarze zaproponowanym przez zamawiającego pozycja ta została opisana jako warstwa dolna: „Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna”. Z uwagi na nieprecyzyjny zapis niniejszym proszę Zamawiającego o podanie grubości projektowanej warstwy dolnej z kruszywa łamanego.

Odpowiedź:

Zawarte w książce przedmiarów KNR są pozycjami poglądowymi. Wiążący jest opis i wyliczenie.

W stosunku do wpisanego KNR 231-01-14-07 właściwszym byłoby wpisanie KNR 231-01-14-05, jednak jak już określono pozycje KNR nie są głównymi wytycznymi, a opis i wyliczenie.

Precyzując zapis Pozycji „Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna” – 30% powierzchni ( $2800 \times 0,30 = 840$ ) informuję, że grubość projektowanej warstwy dolnej z kruszywa łamanego wynosi 15 cm.