

Odpowiedź:

Zawarte w książce przedmiarów KNR są pozycjami poglądowymi. Wiążący jest opis i wyliczenie.

W stosunku do wpisanego KNR 231-01-14-07 właściwszym byłoby wpisanie KNR 231-01-14-05, jednak jak już określono pozycje KNR nie są głównymi wytycznymi, a opis i wyliczenie.

Precyzując zapis Pozycji „Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna” – 30% powierzchni ($2800 \times 0,30 = 840$) informuję, że grubość projektowanej warstwy dolnej z kruszywa łamanego wynosi 15 cm.