



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowym Tomyślu

Nowy Tomyśl, dnia 14.02.2024 r.

ON-HK.903.44.2024

**OKRESOWA OCENA  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z Wodociągu publicznego Bolewice za rok 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338, z późn. zm.) art. 12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po analizie sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu publicznego Bolewice – Gminny Zakład Komunalny ul. Polna 1, 64-305 Bolewice,

**stwierdza  
przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
pochodzącej z Wodociągu publicznego Bolewice.**

W 2023 r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pełnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu, a także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę ww. wodociągu, pobrano łącznie 13 próbek wody. Próbki wody zostały pobrane w wyznaczonych punktach zgodności w ramach realizacji harmonogramu poboru próbek wody uzgodnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu.

Analizy jakości wody dokonano w oparciu o informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wśród pobranych próbek wody zakwestionowano 2 próbki pobrane ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci Wodociągu publicznego Bolewice ze względu na przekroczenia parametru organoleptycznych tj. mętność. Stwierdzone ww. przekroczenia dopuszczalnych wartości parametru w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi występowały krótkotrwale i nie stanowiły istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. W przypadku każdego przekroczenia zarządzający wodociągiem podejmował natychmiastowe działania naprawcze zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzano wykonaniem badań laboratoryjnych. W 2023 r. nie stwierdzono występowania stałych,

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu  
pl. Niepodległości 4 | 64 – 300 Nowy Tomyśl  
Seksja Higieny Komunalnej  
tel. 61 4420800  
sekretariat.psse.nowytomysl@sanepid.gov.pl  
NIP 788-10-17-902 | REGON 000631730  
www.gov.pl/web/psse-nowy-tomysl  
/Sanepid/SkrytkaESP

utrzymujących się długotrwanie przekroczeń badanych parametrów. Pozostałe próbki wody w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). W ocenie końcowej woda z Wodociągu publicznego Bolewice w 2023 r. spełniała wymagania określone w ww. rozporządzeniu w zakresie oznaczonych parametrów.

Wobec powyższego obowiązuje treść decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomysłu z dnia 22.02.2011 r. znak sprawy: ON.HK-420/2/10W-3(8)/10 stwierdzającej przydatność wody do spożycia.

**Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego**

***mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek***  
*specjalista epidemiolog*  
*dokument podpisany kwalifikowanym*  
*podpisem elektronicznym*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Miedzichowo  
ul. Poznańska 33  
64-361 Miedzichowo
2. a/a

Do wiadomości:

1. Gminny Zakład Komunalny  
ul. Polna 1  
64-305 Bolewice

I.H.